

Κατόπιν αξιολόγησης των σχολίων από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην ανωτέρω διαβούλευση, προέκυψαν οι κάτωθι αλλαγές.

- Οι προδιαγραφές **A-3, A-5, A2-5, A2-26, E2-1** αφαιρούνται από τις ζητούμενες τελικές, λόγω μη αναγκαιότητας πιστοποιητικού GMP για τα συγκεκριμένα συστήματα. Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε γραμμές παραγωγής και όχι σε συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης.  
Επιπροσθέτως, για τους ανωτέρω λόγους και για διασφάλιση ευρύτητας συμμετεχόντων, έγινε αναδιατύπωση και στις προδιαγραφές **A-4 (A-3) και A-6 (A-4)**.  
Ομοίως και λόγω μη αναγκαιότητας ύπαρξης συστήματος EMS, αφαιρούνται και αναδιατυπώνονται οι κάτωθι προδιαγραφές:  
**Υποσυστήματα, Λειτουργία, Δ, E2-5 και E2-6.**
- Στις κάτωθι προδιαγραφές πραγματοποιήθηκε αναδιατύπωση ή συνολική διαγραφή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε πιθανές παρερμηνείες και μελλοντικές διευκρινιστικές ερωτήσεις από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Τα απαιτούμενα από τις προδιαγραφές αναδιατυπώθηκαν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο.  
**Λειτουργία, A-2, A-7 (A-5), A1-2 (A1-2), A1-8 (A1-6), A2-2 (A2-2), A2-3, A2-8, A2-10 (A2-4), A2-12 (A2-6), B-1 (B-1), B-3 (B-3), B-4 (B-4), E2-3.**
- Οι παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές διεγράφησαν ή αναδιατυπώθηκαν, διότι όπως ήταν διατυπωμένες ελαχιστοποιούσαν την ευρύτητα συμμετοχής.  
Με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή προς όφελος του νοσοκομείου διαγράφονται ή αναδιατυπώνονται οι κάτωθι.  
**A-1 (A-1), A-9 (A-7), A1-6, A1-20 (A1-16), A2-16 (A2-9), E1, E2-2, E2-7, E3, E4.**
- Οι παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές καλύπτονται ως απαίτηση σε έτερη προδιαγραφή, οπότε και προβήκαμε στη διαγραφή τους.  
**A-11, A1-15, A2-13.**
- Στις κάτωθι προδιαγραφές έγινε αναδιατύπωση ή/και προσθήκη και ι επικαιροποίηση των ζητούμενων.  
**Γ-B2-1 (Γ-B2-1), Γ-C1 (Γ-Γ1),  
Γ-A2 (Γ-A2 επικαιροποίηση σχετιζόμενων αναγκαίων πιστοποιητικών),  
ΣΤ (Δ & ΣΤ επικαιροποίηση σχετιζόμενων αναγκαίων πιστοποιητικών)**