



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Βαθμός Ασφαλείας

Ιωάννινα, 16.11.2020

Αριθ. Πρωτ. : 17181

ΠΡΟΣ:

Κάθε ενδιαφερόμενο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Δ/ση : Λεωφόρος Μακρυγιάννη
Τ.Κ. : 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Γκορίτσα
Τηλέφωνο : 2651080624
Fax : 2651029470
E-mail : s.goritsa@gni-hatzikosta.gr

ΚΟΙΝ:Γραμ. Νοσοκ. Φ/Α/1/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘΜ.84/2020 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Γ.Ν.Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη τα παρακάτω σχετικά:

- ΣΧΕΤ:**
- 1.Ο Ν.4412/2016
 2. Το αριθμ. 9866/26.06.2020 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας (20REQ007606326)
 - 3.Η αριθμ. 1192/12.08.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6Ζ4646906Ω-ΡΚ9, ΑΔΑΜ: 20REQ007606337)
 - 2.Το αριθμ.16420/03.11.2020 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας
 - 3.Η αριθμ. 26/11.11.2020 (θ.6) απόφαση ΔΣ του Νοσοκομείου (ΑΔΑ: 6ΚΓΗ46906Ω-ΠΓΕ)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την συντήρηση των κεντρικών UPS του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 15.004,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους, μέχρι την Πέμπτη 26.11.2020 και ώρα 10.00πμ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.502,00€ συμπ. ΦΠΑ για ένα (1) έτος και η συνολική αξία αυτής, εφόσον ενεργοποιηθεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι παράταση της διάρκειάς της για ένα επιπλέον έτος), στο ποσό των 15.004,00€ συμπ. ΦΠΑ ευρώ για δύο (2) έτη. Για τη δέσμευση του συνολικού ποσού, έχει ληφθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Νοσοκομείου της για τα έτη 2020,2021 και 2022 (ΑΔΑ : 6Ζ4646906Ω-ΡΗΚ9)

2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(α)Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για ένα (1) έτος.

(β) Δικαίωμα προαίρεσης (Άρθρα 53 παρ 2 περιπτ. ε & ιθ, και 132 παρ. 1 του Ν.4412/2016)

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης, με μονομερή δήλωσή της (απόφαση) που ασκείται πριν από τη λήξη αυτής, για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφορών για ένα (1) επιπλέον έτος, με έναρξη την επομένη της ημερομηνίας λήξεως της αρχικής σύμβασης και λήξη ένα (1) έτος μετά (παράταση), με τους ίδιους όρους της αρχικής σύμβασης.

3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Νοσοκομείου την ΠΕΜΠΤΗ 26.11.2020, και ώρα 10:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους, μέσα σε

σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «**Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία**» στο γραφείο προμηθειών, μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 26.11.2020 και ώρα 10.00 πμ

Στην προσφορά πρέπει να περιέχονται οι εξής υποφάκελοι εις διπλούν:

3.1. Φάκελος Δικαιολογητικών συμμετοχής

α. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή ισχύον καταστατικό από όπου να προκύπτουν εμφανώς τα μέλη του ΔΣ σε περίπτωση ΑΕ, ΑΕΒΕ, ΑΒΕΕ ή του/των διαχειριστή/των σε περίπτωση Ο.Ε, Ε.Ε, ΙΚΕ καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, με χρόνο έκδοσης έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου όλων των μελών του ΔΣ με χρόνο έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους.

γ. Φορολογική ενημερότητα που να αναγράφει για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα που να αναγράφει ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ και να είναι σε ισχύ τον χρόνο υποβολής τους

3.2 Φάκελος τεχνικής προσφοράς

Στον φάκελο τεχνικής προσφοράς τοποθετούνται όλα τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς όπως ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

3.3 Φάκελος οικονομικής προσφοράς

Οικονομική προσφορά του υποψηφίου, με την τιμή σε ευρώ.

Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα περιλαμβάνει:

(α) οικονομική προσφορά για την Ετήσια Προληπτική Συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει ο ποσό των 7.502,00€ συμπ. ΦΠΑ

(β) οικονομική προσφορά για την Ετήσια Επανορθωτική Συντήρηση χωρίς ανταλλακτικά

(γ) τιμοκατάλογο με λίστα ανταλλακτικών ο οποίος θα έχει ισχύ δύο (2) ετών

(δ) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης αξίας ίσης με την προϋπολογισθείσα δαπάνη και χρόνο ισχύος αντίστοιχο με το χρόνο διάρκειας της σύμβασης που θα υπογραφεί (ένα έτος), με το οποίο θα καλύπτονται ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, στο εργαζόμενο σε αυτήν προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου.

Η προσφορά που θα επιλεγεί θα είναι αυτή, που εφόσον πληροί τις ζητούμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, θα έχει την χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τον τύπο:

$$T=80\%ΟΠΠΣ+20\%ΟΠΕΣ,$$

όπου ΟΠΠΣ= Οικονομική Προσφορά Προληπτικής Συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά και

ΟΠΕΣ= Οικονομική Προσφορά Επανορθωτικής Συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά

Η οικονομική προσφορά θα αφορά ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ των UPS's του Νοσοκομείου ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 7.502,00€ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ. Με τη συμμετοχή του στη διαδικασία κάθε οικονομικός φορέας αποδέχεται το δικαίωμα του Νοσοκομείου να ενεργοποιήσει, εφόσον το επιθυμεί, το δικαίωμα προαίρεσης ενός(1) επιπλέον έτους.

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ, που θα δίνεται ξεχωριστά, είτε ως ποσοστό, είτε ως απόλυτη τιμή.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται.

Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αμοιβή για τις υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης θα καταβάλλεται και 2 ισόποσες δόσεις το έτος .

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται ανά τρίμηνο, και η πρώτη τιμολόγηση θα γίνει με το πέρας του πρώτου τριμήνου της σύμβασης.

Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά Ι δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.

Οι κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επιβάλλεται (άρθρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 τεύχος Β'2

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

δ) Κράτηση ύψους 2% υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με το Ν.3580/2007 και την Δ.Υ6α/ΓΠ/οικ.36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ545Β'/24-03-2009).

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο.

5.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η κατακύρωση θα γίνει στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 3.3 και εφόσον πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα αφορά την παροχή υπηρεσιών προληπτικής συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 7.502,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που απαιτηθεί επανορθωτική συντήρηση το Νοσοκομείο θα προβεί σε απευθείας ανάθεση στον συμβατικό προμηθευτή σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει στην οικονομική του προσφορά.

Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να έχουν ισχύ εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την αποσφράγισή τους.

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ανάδοχος που θα προκύψει έπειτα από την αξιολόγηση των προσφορών δεσμεύεται να υπογράψει σύμβαση με παράρτημα με όρους για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

1) Αντικείμενο

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει, την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση των UPS's που περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ UPS

α/α	Χώρος UPS	Περιγραφή	S/N	Ον. Ισχύς
1	Αξονικός Τομογράφος	Power LAN 5000	QFA07739	5KVA
2	Τηλεφωνείο	LAN 7000	QGW00432	7KVA
3	Μ.Ε.Θ.	HW NRG PRO 10/31	3KGB130729614700002	10KVA
4	Πληροφορική	70NetChloride	0706U15034	15KVA
5	Αιμοδυναμικό	SOCOMEc Modulys Green Power 2.0 & Modulys RM GR	PD00766001	25KVA
6	Τεχνική Υπηρεσία	Aros 5kva	00502T438870025	5KVA
7	Τεχνική Υπηρεσία	Powerlan	QTA05511	1500VA
8	Γενικός Πίνακας Βορφόφου*	Cross IF 30A	0152029	-
9	Αιμοδοσία	PL/ON-LINE ACTIVE	6AR1301782	2KVA
10	Καρδιολογικό (holter)	ACTIVE	6A13304839	3KVA
11	UPS Κεντρικού υποσταθμού	UPS DPAs MODULAR 120/33	S6U-819	40KVA

* Πρόκειται για μεταγωγικό σύστημα μεταξύ του κεντρικού UPS και του τοπικού UPS της ΜΕΘ. Επίσης σε διαδικασία αντικατάστασής του.

2) Αναλυτική Περιγραφή

2.1 Προληπτική συντήρηση

Ο ανάδοχος - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ υποχρεούται να πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης δύο (2) επιτόπιες προληπτικές συντηρήσεις. Οι επισκέψεις προληπτικής συντήρησης θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00), κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη, και θα περιλαμβάνουν τις παρακάτω ενέργειες και εργασίες:

- Οπτικό έλεγχο του συστήματος
- Έλεγχο της λειτουργίας κάθε βαθμίδας του UPS (ανορθωτής, φορτιστής, μετατροπέας, bypass)
- Έλεγχο ικανότητας αυτόνομης λειτουργίας
- Έλεγχο Συσσωρευτών- Μέτρηση Τάσης Συστοιχίας
- Εσωτερικό καθάρισμα του UPS (από σκόνης κ.α.)
- Έλεγχο λειτουργίας των ανεμιστήρων
- Έλεγχο θερμοκρασίας συσσωρευτών
- Έλεγχο λειτουργίας του menu του display
- Μέτρηση τάσης και συχνότητας εισόδου
- Μέτρηση τάσης και συχνότητας εξόδου
- Έλεγχο ισοκατανομής φορτίων
- Έλεγχο συνδέσεων και σφίξιμο αν απαιτείται
- Έλεγχο γενικής λειτουργίας (Θόρυβος, απόδοση)
- Ενημέρωση – συζήτηση με τα άτομα που χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό
- Συμπλήρωση «Δελτίου Τεχνικής Υποστήριξης».

2.2 Επιδιορθωτική συντήρηση

Σε περίπτωση κλήσης από τον νοσοκομείο για αποκατάσταση τεχνικής ανωμαλίας και εφόσον κριθεί απαραίτητη η επιτόπια παρέμβαση ο συντηρητής υποχρεούται να στείλει τεχνικό στο σημείο εγκατάστασης εντός 6 ωρών.

2.3 Ανταλλακτικά

Στη δαπάνη συντήρησης δεν περιλαμβάνεται δαπάνη που αφορά αναλώσιμα (συσσωρευτές), όπως και οποιοδήποτε άλλο ανταλλακτικού απαιτηθεί. Επίσης δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη μεταφοράς των UPS's όταν το νοσοκομείο για οποιαδήποτε αιτία ζητήσει τη μεταφορά τους από το νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος κάθε φορά που θα διαπιστώνει πρόβλημα με οποιοδήποτε ανταλλακτικό ή και αναλώσιμο για το κάθε UPS μετά την προληπτική ή και επανορθωτική συντήρησή του, θα αποστέλλει οικονομική προσφορά με όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ανταλλακτικού ή του εξαρτήματος προς το νοσοκομείο ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του κόστους προμήθειάς του με τις τιμές της αγοράς.

2.4. Λοιπές υποχρεώσεις αναδόχου

Οι υπηρεσίες θα εκτελούνται από ειδικευμένο προσωπικό του συντηρητή ή εξουσιοδοτημένο συνεργάτη αυτού και όπως επιβάλλουν ο Νόμος, η επιστήμη, η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Το προσωπικό που απασχολεί ο συντηρητής για την εκτέλεση των εργασιών δεν συνδέεται με κανέναν τρόπο με τον νοσοκομείο όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και τους νόμους περί κοινωνικής ασφάλισης, τους οποίους οφείλει να τηρεί ο συντηρητής σχετικά με το προσωπικό που απασχολεί, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά την ευθύνη για την σχετική δαπάνη, ιδίως όσον αφορά σε καταβολή μισθών και εν γένει αποζημιώσεων όπως

Ο συντηρητής μετά το πέρας της εκάστοτε συντήρησης οφείλει να παραδώσει μαζί με τα έντυπα ελέγχου συντήρησης που εκδίδει για κάθε UPS χωριστά και **συγκεντρωτικό πρωτόκολλο προληπτικής συντήρησης** όλων των UPS όπως αυτό παρουσιάζεται παρακάτω.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ UPS

Ημερομηνία : / / 201...

Πελάτης : **Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» Ιωαννίνων**
Εκπρόσωπος Νοσοκομείου για την παραλαβή :
Προμηθευτής :
Εκπρόσωπος Αναδόχου για την παράδοση :
Έργο : **Προληπτική Συντήρηση UPS Νοσοκομείου «Γ.Χατζηκώστα»**
Τοποθεσία έργου : Λεωφ. Μακρυγιάννη – 45445 - Ιωάννινα

Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη που ελεγχθήκαν

UPS που ελέγχον ται					
α/α	Χώρος UPS	Περιγραφή	S/N	Ον. Ισχύς	Έλεγχος
	Αξονικός Τομογράφος	Power LAN 5000	QFA07739	5KVA	
	Τηλεφωνείο	LAN 7000	QGW00432	7KVA	
	Μ.Ε.Θ.	HW NRG PRO 10/31	3KGB130729614700002	10KVA	
	Πληροφορική	70NetChloride	0706U15034	15KVA	
	Αιμοδυναμικό	SOCOMEC Modulys Green Power 2.0 & Modulys RM GR	PD00766001	25KVA	
	Τεχνική Υπηρεσία	Aros 5kva	00502T438870025	5KVA	
	Τεχνική Υπηρεσία	Powerlan	QTA05511	1500VA	
	Γενικός Πίνακας Β Ορόφου*	Cross IF 30A	0152029	-	
	Αιμοδοσία	PL/ON-LINE ACTIVE	6AR1301782	2KVA	
	Καρδιολογικό (holter)	ACTIVE	6A13304839	3KVA	
	UPS Κεντρικού υποσταθμού	UPS DPAfs MODULAR 120/33	S6U-819	40KVA	

* Πρόκειται για μεταγωγικό σύστημα μεταξύ του κεντρικού UPS και του τοπικού UPS της ΜΕΘ. Επίσης σε διαδικασία αντικατάστασής του.

Γενική Περιγραφή

Στα Ιωάννινα σήμερα,...../ 201... , οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπρόσωποι αναδόχου και νοσοκομείου, βεβαιώνουν αντίστοιχα την δοκιμή και παραλαβή προς χρήση των παραπάνω συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS).

Της παράδοσης προς χρήση την...../ 201... , προηγήθηκαν οι εργασίες που περιγράφονται στα επισυναπτόμενα έντυπα για κάθε ένα από τα UPS.

Όλα τα UPS δοκιμάστηκαν παρουσία εκπροσώπου του Πελάτη, και βρέθηκαν να λειτουργούνκαισύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

**Εκπρόσωπος
Νοσοκομείου**

Αναδόχου

Εκπρόσωπος

3) Ειδικό (απαράβατο) όρο

1. Ο ανάδοχος να έχει εμπειρία σε τρία τουλάχιστον παρόμοια έργα συντήρησης (ή και εγκατάστασης UPS's) την τελευταία τριετία, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω βεβαιώσεων.
2. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO9001, ISO14001 και OHSAS18001 για την Τεχνική Υποστήριξη που είναι σε θέση να προσφέρει στα συγκεκριμένα UPS's.
3. Κάθε είδους παρέμβαση στις εγκαταστάσεις, που θα απαιτούν διακοπή λειτουργίας του εξοπλισμού, θα γίνεται σε συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.
4. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά τη διεξαγωγή των εργασιών καθώς και πλήρης αποκατάσταση τυχόν προκληθέντων φθορών.
5. Ο ανάδοχος θα καταθέσει κατάλογο του προσωπικού που θα χρησιμοποιήσει στο εν λόγω έργο με τις απαραίτητες κατά τον νόμο άδειες, τις βεβαιώσεις εκπαίδευσης στα συγκεκριμένα UPS's και θα μεριμνήσει για την ασφάλισή του.
6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει, αποδεδειγμένα, τεχνική υποστήριξη που να ανταποκρίνεται εντός 6 ωρών από την (με οποιονδήποτε τρόπο) αναγγελία βλάβης καθημερινά και Σαββατοκύριακο αν απαιτείται.
7. Θα γίνει σύντομη εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου (κατ' ελάχιστον 5 ώρες) και θα δοθούν οδηγίες για κάθε ένα από τα UPS's για την λειτουργία του menu, τα πιθανά alarms, τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι τεχνικοί του νοσοκομείου μέχρι να προσέλθει ο τεχνικός του αναδόχου. Ο ανάδοχος θα παραδώσει τις εν λόγω οδηγίες γραπτώς (σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή και σε έντυπη μορφή) και αν είναι δυνατόν θα προσκομίσει τα τεχνικά φυλλάδια όλων των UPS's σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στον φάκελο προσφοράς του προμηθευτή θα εμπεριέχεται φύλλο συμμόρφωσης με πλήρη αναλυτικά στοιχεία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, που θα διευκολύνουν την σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών. Επίσης θα αναφέρονται λίστα τυχόν ανταλλακτικών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν με το κόστος αυτών ανά εξοπλισμό.