



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

**Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ**

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 27/11/2025 και ώρα 3μμ, λόγω διαρροής νερού από σωλήνα συστήματος κλιματισμού των χειρουργείων, προκλήθηκε εισροή υδάτων από την οροφή σε δύο χειρουργικές αίθουσες του Νοσοκομείου μας οι οποίες είχαν ολοκληρώσει το πρόγραμμά τους και ήταν άδειες.

Άμεσα η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μας προέβη στις απαραίτητες τεχνικές εργασίες προκειμένου να αποκλειστούν με ασφάλεια οι εν λόγω χώροι και να εξασφαλιστεί η συνέχεια της λειτουργίας των υπόλοιπων χειρουργικών αιθουσών.

Το χειρουργείο συνεχίζει την λειτουργία του με τις υπόλοιπες αίθουσες και καμιά χειρουργική επέμβαση δεν έχει αναβληθεί μια και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό θα εργαστεί έως ότου ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των τακτικών χειρουργείων.

Οι εργασίες αποκατάστασης της λειτουργίας των δύο αιθουσών συνεχίζονται και εκτιμάται ότι τη Δευτέρα όλες οι χειρουργικές αίθουσες θα είναι λειτουργικές.



Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ